RZUT PRZYZIEMIA - WNĘTRZE KABIN WYWIEW

Skala 1 : 100

SZCZEGÓŁ OKAPU WYWIEWNEGO NR 5

SZCZEGÓŁ OKAPU WYWIEWNEGO NR 6

KABINA NR 1

KABINA NR 2

KABINA NR 3

KABINA NR 4

OKAP WYWIEWNY NR 6

Obszar nr 5 Karton

Obszar nr 6 Folia mix

Obszar nr 7 Balast

Obszar nr 8 Papier lub tworzywa

Obszar nr 3 Metale żelazne

Obszar nr 4 Metale nieżelazne

Dół okapu zawieszony na wysokości +1.85 od posadzki kabiny

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna „VBW Engeneering" typ: BS-3250/-BS-3250 Von=3600 m3/h Vwn=3250 m3/h Pd nawiewu = 400 Pa Pd wywiewu = 400 Pa Moc silnika nawiewu: 2.2 kW (3,35A),3x230V Moc silnika wywiewu: 1,1 kW (2,47A),3x230V Moc grzewcza: 40 kW Czynnik grzewczy:woda 90/70°C Moc chłodnicza: 27,99 kW Czynnik chłodniczy : parametry 9/14 °C (roztwór glikolu do -20°C) Filtr na nawiewie: kasetowy G4 Filtr na wywiewie: kieszeniowy F8-5 Masa: około 520 kg

N2W2

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna "VTS Polska" typ: VS-TS-R-PHC Von=9100 m3/h Vwn=9200 m3/h Pd nawiewu = 300 Pa Pd wywiewu = 400 Pa Moc silnika nawiewu: 4 kW (8,2A),3x230V Moc silnika wywiewu: 4 kW (8,2A),3x230V Moc grzewcza: 92 kW Czynnik grzewczy:woda 90/70°C Moc chłodnicza: 64 kW Czynnik chłodniczy : parametry 9/14 °C (roztwór glikolu do -20°C) Filtr: EU 4 Masa: około 880 kg

N1W1

Obszar nr 10 Folia PE mix

Obszar nr 11 Folia biała

Obszar nr 12 PE

Obszar nr 13 PP

Obszar nr 14 Papier

Obszar nr 15 Karton

Obszar nr 16 PET

Obszar nr 17 PET niebieski

Obszar nr 18 PET zielony

Obszar nr 19 Tetra

Obszar nr 20 Frakcja RDF

OKAP WYWIEWNY NR 1

OKAP WYWIEWNY NR 2

OKAP WYWIEWNY NR 3

OKAP WYWIEWNY NR 4

SZCZEGÓŁ OKAPÓW WYWIEWNYCH NR 1,3

SZCZEGÓŁ OKAPÓW WYWIEWNYCH NR 2,4

Sterownia

Wejście do sterówki

Studzienka

Rnn

Stacja kompresorów istniejąca

Schody

Drabina

Filtr

Przedsiębiorstwo Inżynierii WRS-COMPLEX ul. Inżynierska 28 64-060 Oborzyce tel. (067) 39 10 360 tel.kom.(c) 501 701 336	Inwestor: Zakład Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać	Nr rys.: 2
	Obiekt: Sortownia Odpadów na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać	Skala : 1:100
	Treść rys.: Wentylacja mechaniczna Rzut przyziemia– wnętrze kabin–wywiew	Branża : Sanitarna
Projektował : mgr inż. Rafał Wolski Nr upr. WKP/0141/POOS/04	Podpis :	Stadium opr. : P.W. REWIZJA 5
Opracowała: mgr inż. Małgorzata Maciaszek	Podpis :	Data opracow.: 02. 2014r.